

Istituto Giordano S.p.A. Via Rossini, 2 - 478 | 4 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italy TeL +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540 istitutogiordano@giordano.it - www.glordano.it

Cod. Fisc / Plvs 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500,000 iv. REA (/o C.C.LA.A (RN) 156766 Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409 Organismo Europeo notificato n. 0407

RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

- gge 1066/71 zon D.M. E7111/60 n. 20913 "Prose sul dertall da costructions". creto 2167/06 "Certificazione CE per le unità da diporte". Il 04/06/94 "Certificazione CE solle macchine" cilitica n. 737830 dei 15/12/95 "Certificazione DE per gli
- goormotica gas". U.tat (ext0./n8" "Centricuctore CEE in materia di recorienti
- oempici a pressione". D N. 08/07/93 "Certificacione CES concentente la sicuriscos
- ocaron Ichi di verifica della sicurezza e centurmità dai sirodotti mbita della sorvegnanco sul mensato e turbia dei
- consumeters. O.M. (07/04/98 "Rossoci di atteracioni di conformita delle caratterichichi e precisconi energetiche dei componenti degli

- agge 45 EBH & D. M. 2000 as processor for the control of the contr
- menti di socurezza". la per la attività di attestazione della portormità alle armonizzate della Sirettiva RR 136/CE sui produtti da
- ore.
 300n:05 "Verfiche di priva su dispositivi medici".
 300n:05 "Verfiche di priva su dispositivi medici".
 31:0007 n. 25 "Centificanone si sensi delle Direttive
 IGE BRED: di contatori per energia elettina di corrette
 i (c.s.) monotice e trificar e di contatori volumetrici
- mentryng" 11 datch "Certificazione DE di dispesitivi di proticione
- iduale" vito 19/13/07 n. 216 "Certificazione del processo di susione del conglamento cementos prodotto con

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:

- ICIM. "Prove di ubonorus rell'ambits degli schemi di Certificazione di Prodotto".
- YMARK per accurat termica. "Missive di conduttività termica
- ingender Adminit Yslussprione della conformità ai fini della manostora CE per alcuni prodotti ilinenetti la direttiva prodotti da actimizione VIII Pricaretta: "Valutazione della conformità ai fini della
- is contractivi.

 C. L.I.A. Rimer. 28/07/04 "Verifica percolora (est afficiliorativi contractivi contractivi contractivi contractivi.

 Particolorativi contractivi contractivi contractivi.

 Il residencia al fuoca di componenti edilici.

 SCALAN ALTHERAC. "Ricocceptimiento come laboratorio di contractivi cont

RAPPORTO DI PROVA N. 289044

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 05/12/2011

Committente: ERRECI SICUREZZA S.r.l. - Via A. Fusari, 11/13 - 26845 CODO-

GNO (LO) - Italia

Data della richiesta della prova: 08/09/2011

Numero e data della commessa: 53950, 12/09/2011

Data del ricevimento del campione: 30/09/2011

Data dell'esecuzione della prova: dal 30/09/2011 al 21/10/2011

Oggetto della prova: Resistenza all'effrazione e classificazione (resistenza sotto cari-

co statico, resistenza sotto carico dinamico e resistenza all'azione manuale di effrazione) secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI

EN 1630:2011 di chiusura oscurante

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) -

Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2011/2073 e n. 2011/2235

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "PERSIANA MAXIMA PLUS".

condo le dichiarazioni del Committente.

GIORDAA

Comp

CLAUSOLE:

toposte a provis. Securización soni pull assera riprodotto para sisore scritta dell'issituta Gordano.

Il presente rapporto di prova è composto da n. 13 fogli.

Foglio n. 1 di 13



Prove finali - RC 3				
Zona di attacco	Tempo operativo [min:s]	Tempo totale di prova [min:s]	Strumenti utilizzati	Descrizione operazioni di attacco
battuta verticale tra le ante	5:00	11:50	1.2, 2.1, 3.1 e 3.2	Attacco con coppia di cacciaviti e successi vamente con piede di porco. L'operatore rie sce abbastanza agevolmente ad inserire il cac ciavite e successivamente il piede di porco at traverso la zona di battuta. L'operatore for zando la chiusura inferiore riesce a scalzare i chiavistello inferiore e poi, utilizzando sempre il piede di porco a pochi secondi dal termino del tempo operativo riesce ad aprire l'ante.

Classificazione.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nelle norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1630:2011, il campione in esame, costituito da chiusura oscurante, denominato "PERSIANA MAXIMA PLUS" e presentato dalla ditta ERRECI SICUREZZA S.r.l. - Via A. Fusari, 11/13 - 26845 CODOGNO (LO) - Italia, ha superato le prove previste dalle norme stesse.

Pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1627:2011, il campione risulta appartenere alla

RC3*

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

(*) La classificazione è stata determinata in linea al paragrafo 2.6 della guida ILAC-G8:03/2009; per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo "Modalità della prova" O A N

Il Responsabile Tecnico di Prova (Geom. Roberto Porta)

Il Responsabile del Laboratorio di Edilizia Ejeom, Roberto Porta) L'Amministratore Delegato

L'AMMINISTRATORE DELEGATO Pott. Ing. Vincenzo Iommi